

Информация
о показателях надежности электроснабжения АО «ТАТЭК» за 2019г.

За отчетный период	Количество отключенных потребителей в системе электроснабжения Ca(i)	Продолжи тельность отключения, t, час	Общая продолжительность перерыва электроснабжения, t(i), час (Ca(i)×t)	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI)	Средний показатель продолжительность и отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)
1	2	3	4	5	6
2019г.	346311	2,16	748031	1,84	3,98

Технический директор АО «ТАТЭК»

Д. Илимбаев