

Информация о пропускной способности ЛЭП-110 кВ АО "ТАТЭК"

№№ п/п	Наименование присоединений	Допустимый ток, А	Допустимый Р, МВт	Марка и сечение провода, мм²	Протяженность ВЛ, км
1	Л-110 кВ №102	240	42	АС-120	76,15
2	Л-110 кВ №116	160	28	АС-95	135,2
3	Л-110 кВ №104	163	28	АС-120	1,93
4	Л-110 кВ №103	240	42	АС-120	73,59
5	Л-110 кВ №105	163	28	АС-120	1,93
6	Л-110 кВ №115	265	46	АС-95	18,9
7	Л-110 кВ №157	63	11	АС-95,120	45,8
8	Л-110 кВ №101	58	10	АС-70	59,9
9	Л-110 кВ №158	47	8	АС-95	44,3
10	Л-110 кВ №142	45	8	АС-120	45,9
11	Л-110 кВ №149	105	18	АС-95	12,4
12	Л-110 кВ №150	105	18	АС-120	5,3
13	Л-110 кВ №151	115	20	АС-120	112,82
14	Л-110 кВ №152	115	20	АС-120	122,65
15	Л-110 кВ №155	330	58	АС-120	18,85
16	Л-110 кВ №156	330	58	АС-120	13,9
17	Л-110 кВ №159	270	47	АС-95	12,3
18	Л-110 кВ №153	270	47	АС-120	24,15
19	Л-110 кВ №170	160	28	АС-120	43,4
20	Л-110 кВ №171	141	25	АС-120	25,5
21	Л-110 кВ №175	137	24	АС-120	125,1
22	Л-110 кВ №172	121	21	АС-95	21,3
23	Л-110 кВ №174	150	26	АС-120	19,1
24	Л-110 кВ №130	63	11	АС-120	30
25	Л-110 кВ №169	63	11	АС-95	38,1
26	Л-110 кВ №173	230	40	АС-70,95	26,2
27	Л-110 кВ №132	135	24	АС-120	81,8
28	Л-110 кВ №133	135	24	АС-185	89,3
29	Л-110 кВ №161	85	15	АС-120	59,6
30	Л-110 кВ №163	110	19	АС-120	67,4
31	Л-110 кВ №164	85	15	АС-120	25
32	Л-110 кВ №165	80	14	АС-120	11,5
33	Л-110 кВ №100	110	19	АС-120	67,9

Информация о пропускной способности энергопередающей организации

п/п №	Опер. номер ПС	Наименование ПС	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	1	Алажиде	T-1	п. Алажиде	115/38,5/11	6300	0,2	4,84
2	2	Матай	T-1	п. Матай	115/38,5/11	6300	0,7	4,34
3	3	Лепсы	T-1	п. Лепсы	115/38,5/11	6300	0,6	4,44
4	4	Көкпекті	T-1 T-2	п. Көкпекті	115/38,5/11 115/38,5/11	6300 6300	0,2 0,0	4,84 5,04
5	5	Кальпе	T-1 T-2	п. Кальпе	35/11 38,5/11	1000 1600	0,6 0,0	0,2 1,28
6	7	Коржынкoль	T-1	п. Коржынкoль	115/38,5/11	6300	0,2	4,84
7	8	Байшегир	T-1	п. Байшегир	35/11	1600	0,2	1,08
8	9	Бастөбе	T-1 T-2	г. Уштобе	115/11 115/11	10000 10000	0,2 0,0	7,8 8
9	16	Батыс	T-1 T-2	г. Уштобе	115/11 115/11	6300 6300	0,0 1,0	5,04 4,04
10	21	Шекарашы	T-1 T-2	п. Пограничник	35/10,5 35/10,5	1600 1000	0,1 0,0	1,18 0,8
11	22	Кзылту	T-2	п. Кзылту	35/10,5	2500	0,2	1,8
12	23	Каракоз	T-1	п. Каракоз	35/10,5	1000	0,2	0,6
13	24	Шокпар	T-1	п. Чаркаск	35/10,5	2500	0,4	1,6
14	25	Койлык	T-1 T-2	п. Койлык	115/38,5/11 115/38,5/11	10000 16000	1,1 0,0	6,9 12,8
15	26	Кенжыра	T-1	п. Кенжыра	35/10,5	1600	0,2	1,08
16	27	М.Тулебаева	T-1	п. М.Тулебаева	35/10,5	1000	0,1	0,7
17	28	Карабогет	T-1 T-2	п. Карабогет	35/10,5 35/10,5	2500 2500	0,2 0,0	1,8 2
18	29	Кокозек	T-1 T-2	п. Кокозек	35/10,5 35/10,5	1000 1000	0,1 0,0	0,7 0,8
19	31	Бакалы	T-2	п. Бакалы	35/10,5	2500	0,2	1,8
20	32	Кызылтан	T-1	п. Кызылтан	35/11	1000	0,1	0,7
21	45	Мамбет	T-1 T-2	п. Мамбет	35/10,5 35/10,5	1600 1600	0,8 0,0	0,48 1,28
22	46	Кокжазык	T-1	п. Кокжазык	35/10,5	2500	0,5	1,5
23	47	Жарлыозек	T-1 T-2	п. Жарлыозек	35/10,5 35/10,5	1600 1600	0,4 0,0	0,88 1,28
24	48	Бактыбай	T-1 T-2	п. Бактыбай	35/10,5 35/10,5	2500 4000	0,0 2,3	2 0,9
25	49	Каблиса	T-1 T-2	п. Каблиса	35/10,5 35/10,5	1600 1600	0,0 0,1	1,28 1,18
26	50	Ашытқы зауыты	T-1 T-2	г. Текели	35/6,3 35/6,3	6300 6300	0,0 1,6	5,04 3,44
27	51	Каратал	T-1 T-2	п. Карабулак	35/10,5 35/10,5	6300 5600	2,8 0,0	2,24 4,48
28	52	Шымыр	T-1 T-2	п. Шымыр	35/11,0	4000 4000	1,8 0,0	1,4 3,2
29	64	Кзылагаш	T-1	п. Кзылагаш	115/11	6300	0,3	4,74
30	70	Бесагаш	T-1	п. Бесагаш	35/10,5	1600	0,1	1,18
31	71	Жанама	T-1 T-2	п. Жанама	35/10,5	4000 1600	0,0 0,4	3,2 0,88
32	73	Ойжайлау	T-1 T-2	Ойжайлау	35/11	1600 1000	0,0 0,4	1,28 0,4

33	74	Алакол	T-1	п. Алакол	35/0,4	100	0,0	0,07
34	77	Енбекши	T-1	п. Енбекши	35/11	1600	0,0	1,28
			T-2		35/11	1600	0,4	0,88
35	78	Кызылаши	T-1	п. Кызылаши	35/10,5	1600	0,2	1,08
			T-2		35/10,5	2500	0,0	2
36	79	Уялы	T-1	п. Уялы	35/10,5	1600	0,2	1,08
37	81	Коктума	T-1	п. Коктума	35/10,5	2500	0,0	2
			T-2		35/10,5	1000	0,3	0,5
38	82	Ынтылы	T-1	п. Ынтылы	35/11	1000	0,3	0,5
			T-1		35/11	1600	0,0	1,28
39	84	Тохты	T-1	п. Тохты	35/10,5	1000	0,4	0,4
40	86	Шатрак	T-1	п. Шатрак	35/10,5	2500	1,6	0,4
			T-2		35/10,5	2500	1,3	0,7
41	87	Турпан	T-1	п. Турпан	35/10,5	1600	0,0	1,28
			T-2		35/10,5	1600	0,5	0,78
42	89	Алмалы	T-1	п. Алмалы	35/10,5	1600	0,6	0,68
43	90	Қызылжиде	T-1	п. Қызылжиде	35/10,5	2500	1,0	1
44	91	Айдарлы	T-1	п. Айдарлы	110/38,5/11	6300	0,7	4,34
45	95	Шолақай	T-1	г. Жаркент	35/10,5	4000	2,6	0,6
			T-2			4000	2,1	1,1
46	96	Ақдала	T-1	п. Ақдала	35/11	1000	0,2	0,6
			T-2		35/11	1000	0,0	0,8
47	97	Алты үй	T-1	п. Алты үй	35/11	2500	1,0	1
			T-2		35/11	2500	1,2	0,8
48	101	Жағалау	T-1	г. Талдыкорган	115/11	10000	2,8	5,2
			T-2		115/11	10000	2,0	6
49	102	Өтенай	T-1	г. Талдыкорган	115/11	25000	10,7	9,3
			T-2		115/11	15000	0,0	12
50	103	Самал	T-1	г. Талдыкорган	110/10	63000	1,0	49,4
			T-2		110/10	63000	0,0	50,4
51	106	Карабайтал	T-2	п. Карабайтал	35/10	1600	0,1	1,18
52	107	Самен	T-1	п. Самен	110/11	2500	0,2	1,8
			T-2		110/11	2500	0,0	2
53	111	Каспан	T-1	п. Каспан	35/11	1600	0,3	0,98
54	117	Арасан	T-1	п. Арасан	110/11	2500	0,3	1,7
			T-2		110/11	2500	0,0	2
55	127	Ақбастау	T-1	п. Ақбастау	110/11	2500	1,4	0,6
56	128	Когалы	T-1	п. Когалы	110/11	6300	0,5	4,54
57	129	Терісаққан	T-1	п. Терісаққан	110/11	7500	0,7	5,3
58	130	Шатқал	T-1	п. Рудник	110/38,5/11	6300	0,4	4,64
			T-2		110/38,5/6,6	6300	0,6	4,44
			T-3		35/6,3	2500	0,0	2
59	131	Басши	T-1	п. Басши	110/11	2500	0,2	1,8
60	132	Коныролен	T-1	п. Коныролен	110/11,0	2500	0,4	1,6
61	133	Коктал	T-1	п. Коктал	110/11	6300	1,9	3,14
			T-2		110/11,0	2500	0,0	2
62	134	Жаркент	T-1	г. Жаркент	115/38,5/11	25000	8,7	11,3
			T-2		115/38,5/11	25000	14,5	5,5
			T-3		110/10	6300	0,0	5,04
63	135	Жоламан	T-1	п. Жоламан	110/6,3	6300	1,0	4,04
			T-2		10/6,3	1600	0,2	
			T-3		115/11	6300	0,0	5,04
64	136	Сарыбулак	T-1	п. Сарыбулак	35/10,5	1000	0,1	0,7
			T-2		35/10,5	1600	0,0	1,28
65	137	Қзылжар	T-1	п. Қзылжар	35/10,5	1000	0,1	0,7
66	138	Коянкоз	T-1	п. Коянкоз	35/11	2500	0,3	1,7
67	139	Карашоқы	T-1	п. Карашоқы	35/10,5	2500	0,4	1,6

68	141	Талды	T-2	п. Лесновка	35/11	1600	0,2	1,08
69	142	Пенжим	T-1	п. Пенжим	35/10,5	2500	0,6	1,4
			T-2		35/11,0	2500	1,1	0,9
70	145	Сазды	T-1	к/х Сазды	35/0,4	100	0,0	0,07
71	146	Желдыкара	T-1	п. Желдыкара	35/11	2500	1,3	0,7
			T-2		35/10,5	2500	1,4	0,6
72	147	Айгуль	T-1	к/х Айгуль	35/0,4	100	0,0	0,07
73	150	Орталық	T-1	г. Талдыкорган	115/11	16000	6,5	6,3
			T-2		115/11	16000	5,2	7,6
74	151	Уштобе	T-1	г. Уштобе	115/38,5/11	16000	0,0	12,8
			T-2		115/38,5/11	16000	6,9	5,9
75	154	Ақ Ешкі	T-1	п. Ақ Ешкі	115 /38,5/11	6300	0,6	4,44
76	155	Әуежай Талдыкорған	T-1	г. Талдыкорган	110/11	2500	0,0	2
			T-2		110/11	2500	1,4	0,6
77	156	Сырымбет	T-1	п. Сырымбет	35/10,5	2500	0,6	1,4
			T-2		35/10,5	1800	0,0	1,44
78	157	Құс фабрикасы	T-1	г. Талдыкорган	110/11	6300	0,0	5,04
			T-2		110/11	6300	1,0	4,04
79	158	Еркін	T-1	г. Талдыкорган	115/11	6300	3,3	1,74
			T-2		115/11	6300	2,0	3,04
80	159	Карабулак	T-1	п. Карабулак	115/38,5/11	16000	12,5	0,3
			T-2		115/38,5/11	10000	0,0	8
81	165	Балпық	T-1	п. Балпық	35/10,5	6300	1,7	3,34
			T-2		35/10,5	6300	3,2	1,84
82	166	Алғабас	T-1	п. Алғабас	35/10,5	630	0,1	0,404
83	167	Текелі бекеті	T-1	г. Текелі	35/6,3	6300	5,0	0,04
			T-2		35/6,3	5600	0,0	4,48
84	168	Текелі	T-1	г. Текелі	35/6,3	5600	3,6	0,88
			T-2		35/6,3	5600	0,0	4,48
85	170	ст.Коксу	T-1	ст.Коксу	35/10,5	1600	0,0	1,28
			T-2		35/10,5	1600	0,7	0,58
86	171	Капал	T-1	п. Капал	115/11,0	2500	0,4	1,6
87	173	Аксу	T-1	п. Аксу	35/10,5	1600	0,0	1,28
			T-2		35/10,5	1000	0,2	0,6
88	174	Алмалы	T-1	п. Алмалы	35/10,5	2500	0,5	1,5
			T-2		35/10,5	2500	0,0	2
89	175	Ушбулак	T-1	п. Ушбулак	35/10,5	1000	0,2	0,6
			T-2		35/11	1000	0,0	0,8
90	176	Ашим	T-1	п. Ашим	35/10,5	1000	0,5	0,3
91	177	Токжайлау	T-1	п. Токжайлау	35/10,5	1600	0,4	0,88
92	178	Ушарал	T-1	г. Ушарал	115/38,5/11	10000	0,0	8
			T-2		115/38,5/11	16000	8,4	4,4
93	179	Изенды	T-1	п. Жайпак	35/10,5	1600	0,1	1,18
94	180	Жансугуров	T-1	п. Жансугуров	115/38,5/11	10000	2,8	5,2
			T-2		115/38,5/11	10000	0,0	8
95	181	Кабанбай	T-1	п. Кабанбай	110/38,5/11	10000	3,0	5
			T-2		115/38,5/11	10000	0,0	8
96	182	Бесколь	T-2	п. Бесколь	115/38,5/11	10000	4,1	3,9
			T-3		35/10,5	2500	0,0	2
97	183	Сарканд	T-1	г. Сарканд	115/38,5/11	10000	0,0	8
			T-2		115/38,5/11	10000	2,3	5,7
98	184	Екиаша	T-1	п. Екиаша	35/11	2500	0,0	2
			T-2		35/11	1600	0,2	1,08
99	186	Коктерек	T-1	п. Коктерек	115/38,5/11	6300	0,0	5,04
			T-2		35/10	1000	0,1	0,7
100	187	Шиликты	T-1	Шиликты	35/10	1000	0,1	0,7
			T-1		35/0,4	630	0,0	0,504

101	188	Марья	T-1	Марья	35/10	1000	0,0	0,8
102	189	Будыр	T-1	п. Колбай	35/0,4	630	0,0	0,504
103	192	Сагабуйен	T-1	п. Сагабуйен	110/11	2500	0,0	2
			T-2		110/11	2500	0,2	1,8
104	193	Тентек	T-1	п. Карабулак	115/38,5/11	6300	1,6	3,44
			T-2			1000	0,0	0,8
105	195	Акши	T-1	п. Акши	35/10,5	4000	0,0	3,2
			T-2		35/10,5	4000	0,7	2,5
106	197	Әуежай "Алакөл"	T-1	г. Ушарал	35/10,5	2500	0,0	2
			T-2		35/10,5	1600	0,7	0,58
107	199	Теректи	T-1	п. Теректи	35/10,5	1000	0,0	0,79
108	202	Бетбастау	T-2	к/х Бетбастау	35/0,4	100	0,0	0,07
109	204	Майтобе	T-1	п. Кызылмектеп	35/11	1600	0,0	1,28
			T-2		35/11	1600	0,3	0,98