

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за октябрь 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	62кВт.ч	незначительный	2 ч 05 мин
2	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	200кВт.ч	незначительный	0 ч 20 мин
3	Карабулакский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	1626кВт.ч	незначительный	11 ч 49 мин
4	Сарканский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	790кВт.ч	незначительный	3 ч 14 мин
5	Сарыозекский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 2	1730кВт.ч	незначительный	18 ч 05 мин

6	Текелийский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 1	1712кВт.ч	незначительный	10 ч 00 мин
7	Талдыкорганский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	323кВт.ч	незначительный	5 ч 23 мин
8	Уйгентасский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	769кВт.ч	незначительный	9 ч 52 мин
Итого:		27	воздействия стихийных явлений - 14 неклассифицированные причины - 9 нарушение электрической изоляции - 4	9772кВт.ч	незначительный	61 ч 48 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов