

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за апрель 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	АО "ТАТЭК"	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	10 000	незначительный	6 ч 48 мин
2	Аксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1731	незначительный	9 ч 15 мин
3	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	4	незначительный	0 ч 05 мин
4	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	450	незначительный	9 ч 00 мин
5	Сарканский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	121	незначительный	2 ч 01 мин
6	Талдыкорганский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	900	незначительный	0 ч 58 мин

7	Сарыозекский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	825	незначительный	7 ч 59 мин
	Итого:	11	воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 1	14 031 кВт/ч	незначительный	36 ч 06 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов