

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за декабрь 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	233кВт.ч	незначительный	01 ч 50 мин
2	Сарыозекский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	84кВт.ч	незначительный	0 ч 15 мин
3	Талдыкорганский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	84кВт.ч	незначительный	1 ч 39 мин
4	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	371кВт.ч	незначительный	11 ч 03 мин
	Итого:	5	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	772кВт.ч	незначительный	14 ч 47 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов