

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»  
за ноябрь 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	6472кВт.ч	незначительный	43 ч 43 мин
2	Алакольский РЭС	3	воздействия стихийных явлений -2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	1174кВт.ч	незначительный	6 ч 42 мин
3	Карабулакский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	823кВт.ч	незначительный	17 ч 59 мин
4	Коксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	367кВт.ч	незначительный	1 ч 20 мин
5	Сарыюзекский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	73кВт.ч	незначительный	4 ч 18 мин

6	Талдыкорганский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	986кВт.ч	незначительный	3 ч 51 мин
7	Уйгентасский РЭС	3	воздействия стихийных явлений -2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	3791кВт.ч	незначительный	3 ч 39 мин
	<b>Итого:</b>	<b>21</b>	<b>воздействия стихийных явлений - 14 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 1</b>	<b>13686кВт.ч</b>	<b>незначительный</b>	<b>81 ч 32 мин</b>

Начальник СН и ТБ Ишмухамбетов С.Ишмухамбетов