

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за январь 2024 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Алакольский РЭС	10	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 8 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации -	4807	незначительный
2	Аксуевский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	483	незначительный
3	Жаркентский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	380	незначительный
4	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 1	370	незначительный

5	Коксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 1	110	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 5 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	1157	незначительный
7	Талдыкорганский РЭС	10	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 6	2037	незначительный
8	Текелйский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации -	150	незначительный

9	Уйгентасский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 4 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации -	3191	незначительный
10	Ушгобинский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации -	91	незначительный
Итого:		44	воздействия стихийных явлений - 2 дефект ремонта - 22 неклассифицированные причины - 12 другие недостатки эксплуатации - 8	12 776 кВт/ч	незначительный

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов