

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за октябрь 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	73	незначительный	0 ч 44 мин
2	Акусский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	166	незначительный	1 ч 40 мин
3	Карабулакский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1	965	незначительный	0 ч 18 мин
4	Сарканский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	62	незначительный	1 ч 02 мин
5	Сарыозекский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	1620	незначительный	9 ч 32 мин

6	Талдыкорганский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	3340	незначительный	5 ч 31 мин
7	Текелйский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	403	незначительный	2 ч 48 мин
8	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	0	незначительный	0 ч 00 мин
9	Уштобинский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	80	незначительный	0 ч 05 мин
Итого:		27	воздействия стихийных явлений - 17 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 4	6709 кВт/ч	незначительный	21 ч 40 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов