

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июль 2023 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Аксуский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 3 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 3	719	незначительный
2	Алакольский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 2 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 3	4249	незначительный
3	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	667	незначительный

4	Коксуский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 2 воздействие посторонних лиц и организаций - 1 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 1	4070	незначительный
5	Сарканский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 3 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	541	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 3 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации - 1	2196	незначительный

7	Талдыкорганский РЭС	18	воздействия стихийных явлений - 2 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 10 другие недостатки эксплуатации - 6	10791	незначительный
8	Текелийский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	700	незначительный
9	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	267	незначительный

Итого:	56	воздействия стихийных явлений - 17 воздействие посторонних лиц и организаций - 1 неклассифицированные причины - 24 другие недостатки эксплуатации - 14	24 200 кВт/ч	незначительный
--------	----	---	--------------	----------------

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов