

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июнь 2023 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Аксуский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 3 воздействие посторонних лиц и организаций - 1 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 1	1844	незначительный
2	Алакольский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 0 воздействие посторонних лиц и организаций - 2 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 0	16357	незначительный
3	Жаркентский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 0	1158	незначительный

4	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	528	незначительный
5	Коксуский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 7 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 1	624	незначительный
6	Сарканский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 5 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	2179	незначительный

7	Сарыозекский РЭС	9	воздействия стихийных явлений - 6 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 0	1386	незначительный
8	Талдыкорганский РЭС	14	воздействия стихийных явлений - 7 воздействие посторонних лиц и организаций - 1 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации - 2	5062	незначительный
9	Текелийский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 3 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 0	1311	незначительный

10	Уйгентасский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 4 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации - 0	1162	незначительный
11	Уштобинский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 воздействие посторонних лиц и организаций - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 1	71	незначительный
Итого:		68	воздействия стихийных явлений - 38 воздействие посторонних лиц и организаций - 4 неклассифицированные причины - 21 другие недостатки эксплуатации - 5	31 682 кВт/ч	незначительный

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов