

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за апрель 2023 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Аксуский РЭС	11	воздействия стихийных явлений - 10 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	1266	незначительный
2	Алакольский РЭС	14	воздействия стихийных явлений - 10 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 3 другие недостатки эксплуатации - 0	3370	незначительный
3	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	200	незначительный

4	Коксуский РЭС	11	воздействия стихийных явлений - 9 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 0	907	незначительный
5	Сарканский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 4 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 0	338	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации - 0	1560	незначительный
7	Текелийский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	350	незначительный

8	Талдыкорганский РЭС	15	воздействия стихийных явлений - 4 дефект ремонта - 6 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 5	4437	незначительный
9	Уйгентасский РЭС	16	воздействия стихийных явлений - 13 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 0	3178	незначительный
10	Уштобинский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	1472	незначительный
Итого:		87	воздействия стихийных явлений - 58 дефект ремонта - 9 неклассифицированные причины - 15 другие недостатки эксплуатации - 5	17078 кВт/ч	незначительный

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов