

Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за октябрь 2023 г.

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Аксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 2 дефект ремонта - неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 1	430	незначительный
2	Алакольский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 2	1879	незначительный
3	Коксуский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 3 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 2	2479	незначительный

4	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации -	337	незначительный
5	Жаркентский РЭС	5	воздействия стихийных явлений -3 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 1	914	незначительный
6	Саркандский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 2	356	незначительный
7	Сарыозекский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 2 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 5	2940	незначительный

8	Талдыкорганский РЭС	21	воздействия стихийных явлений - 5 дефект ремонта - 7 неклассифицированные причины - 6 другие недостатки эксплуатации - 3	3556	незначительный
9	Уйгентасский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 2 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации - 2	1817	незначительный
10	Уштобинский РЭС	10	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 7 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 1	3458	незначительный

Итого:	77	воздействия стихийных явлений - 20 дефект ремонта - 24 неклассифицированные причины - 14 другие недостатки эксплуатации - 19	18 166 кВт/ч	незначительный
--------	----	--	--------------	----------------

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов