

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за сентябрь 2023 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Аксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации -	283	незначительный
2	Алакольский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	623	незначительный
3	Коксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 3 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	355	незначительный

4	Жаркентский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 2 дефект ремонта - 4 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	2923	незначительный
5	Саркандский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 4 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации -	377	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	11	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 6 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 1	1272	незначительный
7	Талдыкорганский РЭС	15	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 5 неклассифицированные причины - другие недостатки эксплуатации - 9	3664	незначительный

8	Текелийский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 2 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации -	1490	незначительный
9	Уйгентасский РЭС	10	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 8 неклассифицированные причины - 2 другие недостатки эксплуатации -	10491	незначительный
10	Ушгобинский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 1	1112	незначительный

Итого:	62	воздействия стихийных явлений - 9 дефект ремонта - 35 неклассифицированные причины - 7 другие недостатки эксплуатации - 11	22 590 кВт/ч	незначительный
--------	----	--	--------------	----------------

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов