


**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за август 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	369кВт.ч	незначительный	8 ч 30 мин
2	Алакольский РЭС	4	воздействия стихийных явлений -3 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	2850кВт.ч	незначительный	13 ч 48 мин
3	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	425кВт.ч	незначительный	1 ч 25 мин
4	Коксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	150кВт.ч	незначительный	3 ч 40 мин
5	Сарыозекский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	190кВт.ч	незначительный	1 ч 56 мин

6	Талдыкорганский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	4049кВт.ч	незначительный	11 ч 28 мин
7	Уйгентасский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	600кВт.ч	незначительный	5 ч 21 мин
8	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	35кВт.ч	незначительный	0 ч 10-мин
Итого:		25	воздействия стихийных явлений - 12 неклассифицированные причины - 11 нарушение электрической изоляции - 2	8668кВт.ч	незначительный	46 ч 18 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов