

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июль 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0	1237кВт.ч	незначительный	24 ч 20 мин
2	Алакольский РЭС	12	воздействия стихийных явлений -5 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 4	15936кВт.ч	незначительный	56 ч 52 мин
3	Жаркентский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	898кВт.ч	незначительный	4 ч 50 мин
4	Коксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	2070кВт.ч	незначительный	17 ч 25 мин

5	Сарканский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	30кВт.ч	незначительный	0 ч 10 мин
6	Сарыозекский РЭС	9	воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0	1759кВт.ч	незначительный	13 ч 12 мин
7	Текелийский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	2422кВт.ч	незначительный	9 ч 15 мин
8	Талдыкорганский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	22153кВт.ч	незначительный	11 ч 21 мин
9	Уйгентасский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	4161кВт.ч	незначительный	13 ч 17 мин

10	Уштобинский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	4350кВт.ч	незначительный	4 ч 27 мин
	Итого:	49	воздействия стихийных явлений - 27 неклассифицированные причины - 16 нарушение электрической изоляции - 6	18941кВт.ч	незначительный	171 ч 39 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов