

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июнь 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 8 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1532кВт.ч	незначительный	24 ч 27 мин
2	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	208кВт.ч	незначительный	0 ч 25 мин
3	Жаркентский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1652кВт.ч	незначительный	8 ч 52 мин
4	Карабулакский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1965кВт.ч	незначительный	12 ч 13 мин

5	Коксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	282кВт.ч	незначительный	20 ч 55 мин
6	Сарканский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1336кВт.ч	незначительный	2 ч 18 мин
7	Сарьозекский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	2815кВт.ч	незначительный	19 ч 15 мин
8	Текелийский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	3681кВт.ч	незначительный	14 ч 25 мин
9	Талдыкорганский РЭС	11	воздействия стихийных явлений - 11 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	5300кВт.ч	незначительный	15 ч 28 мин
10	Уйгентасский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	170кВт.ч	незначительный	2 ч 19 мин

Итого:	45	воздействия стихийных явлений - 44 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	18941кВт.ч	незначительный	127 ч 17 мин
--------	----	---	------------	----------------	--------------

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов