

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за май 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	409	незначительный	5 ч 05 мин
2	Коксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	143	незначительный	2 ч 05 мин
3	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	475	незначительный	2 ч 39 мин
4	Сарканский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	0	незначительный	1 ч 08 мин

5	Сарыозекский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	1182	незначительный	12 ч 51 мин
6	Талдыкорганский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	327	незначительный	0 ч 40 мин
7	Текелийский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	285	незначительный	0 ч 09 мин
8	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	532	незначительный	5 ч 20 мин
Итого:		13	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 8 нарушение электрической изоляции - 1	3353кВт/ч	незначительный	29 ч 57 мин

Начальник СН и ТБ

 С.Ишмухамбетов