

**Риск применения переменного компенсирующего тарифа.
Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК»
за март 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск эл.энергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
	нет					
	итого:					


**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за март 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	2700кВт/ч	незначительный	3ч 30мин
2	Аксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	510кВт/ч	незначительный	8ч 30 мин

3	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	55кВт/ч	незначительный	2ч 05 мин
4	Коксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	1563кВт/ч	незначительный	6ч 10 мин
5	Сарыозекский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	628кВт/ч	незначительный	3ч 21 мин
6	Сарканский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	82кВт/ч	незначительный	4ч 38 мин
7	Талдыкорганский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	590кВт/ч	незначительный	2ч 41 мин

8	Текелийский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1	135кВт/ч	незначительный	1ч 25 мин
9	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1246кВт/ч	незначительный	8ч 45 мин
10	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	875кВт/ч	незначительный	8ч 35 мин
	Итого:	15	воздействия стихийных явлений - 10 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 0	8384кВт/ч	незначительный	49 ч 40 мин

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов