

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за декабрь 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Алакольский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 2	10308	незначительный
2	Коксуский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 4 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	546	незначительный
3	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	622	незначительный
4	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	0	незначительный

5	Сарканский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	0	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	600	незначительный
7	Талдыкорганский РЭС	7	воздействия стихийных явлений - 3 дефект ремонта - 3 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	2732	незначительный
8	Текелийский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 0	48	незначительный
9	Уйгентасский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 1 неклассифицированные причины - 0 другие недостатки эксплуатации - 1	430	незначительный

10	Уштобинский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 дефект ремонта - 0 неклассифицированные причины - 1 другие недостатки эксплуатации - 0	69	незначительный
	Итого:	28	воздействия стихийных явлений - 16 дефект ремонта - 5 неклассифицированные причины - 4 другие недостатки эксплуатации - 3	15355кВт/ч	незначительный

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов