

**Риск применения переменного компенсирующего тарифа.
Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК»
за февраль 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск эл.энергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	нет	1	2.1.13	4346кВт.ч		00-44мин
2	нет	1	2.1.13	408кВт.ч		04-10мин
	Итого:	2	2.1.13	4754кВт.ч		04-54мин


**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за февраль 2021 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Алакольский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1134кВт/ч	незначительный	8ч 41мин
2	Аксуский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1885кВт/ч	незначительный	27ч 12 мин

3	Жаркентский РЭС	8	воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	1572кВт/ч	незначительный	20ч 22 мин
4	Коксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	230кВт/ч	незначительный	1ч 49 мин
5	Сарыозекский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	5306кВт/ч	незначительный	22ч 21 мин
6	Сарканский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	832кВт/ч	незначительный	14ч 28 мин
7	Талдыкорганский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 1	2767кВт/ч	незначительный	6ч 37 мин

8	Уштобинский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1	20кВт/ч	незначительный	2ч
9	Уйгентасский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	1124кВт/ч	незначительный	27ч 33 мин
Итого:		37	воздействия стихийных явлений - 27 неклассифицированные причины - 10 нарушение электрической изоляции - 0	14870кВт/ч	незначительный	131ч 23 мин

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов