

Приложение №1
к тендерной документации
Приложение 3
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
от 13 августа 2019 года № 73.
Форма 2

Утверждаю:
Председатель Правления АО «ТАТЭК»
Демидов С.С.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера): № 4
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): **Закупка провода АС-35**
Номер лота: №1
Наименование лота: **«Провод АС-35»**
Описание лота: **Закупка провода АС-35**
Дополнительное описание лота: **нет**
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг – **19,313 тн (девятнадцать тонн, триста тринадцать килограмм)**
Единица измерения: **тонна (тн)**
Место поставки товаров: **Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 274, центральный склад АО «ТАТЭК».**
Срок поставки товаров: **до 15 апреля 2020 года**
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара:
АС 35/6,2 - провод неизолированный сталеалюминиевый с алюминиевой жилой сечением 35 миллиметров квадратных и стальным несущим сердечником сечением 6,2 мм².
Длительная максимальная температура эксплуатации провода сталеалюминиевого неизолированного АС 35/6,2 не должна превышать 90 градусов.
Разрывное усилие провода сталеалюминиевого АС 35/6,2 составляет 13524 Ньютонов.
Расчетная масса провода неизолированного АС 35/6,2 составляет 0,148 килограмм в метре.
Наружный диаметр сталеалюминиевого провода АС 35/6,2 равен 8,4 миллиметрам.
Допустимый ток при эксплуатации провода АС 35/6,2 не должен превышать 172 Ампер.
Срок службы неизолированного сталеалюминиевого провода АС 35/6,2 не менее 45 лет.
Провод неизолированный сталеалюминиевый АС 35/6,2 предназначен для монтажа на воздушные линии электропередачи;

Председатель тендерной комиссии  Джельдыбаев С.

Дата: 05.03.2020г.